РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.01844 (номер сертификата соответствия) ТР 1375527 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Гидрант». Адрес: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 49. ОГРН: 1135543008556. Телефон: 8 (3812) 28-67-66, факс: 8 (3812) 28-67-66. E-mail: 286766@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Гидрант». Адрес: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 49. ОГРН: 1135543008556. Телефон: 8 (3812) 28-67-66, факс: 8 (3812) 28-67-66. E-mail: 286766@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4, т./ф. (495) 617-29-35. ОГРН 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Гидрант пожарный подземный с высотой корпуса (Н) от 500 мм до 3500 мм, с шагом 250 мм, с внутренним диаметром корпуса (DN) 125 мм, на рабочее давление 1,0 МПа, выпускаемый по ТУ 4854-001-11885591-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 4854 51

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8481 80 990 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.) и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытания»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Сертификат № СДСГК RU.ОС05.К02406 от 19.11.2013 г. соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) (Орган по сертификации систем менеджмента качества АНО «Калуга-Тест» рег. № СДСГК RU 3608.ОС05); Протокол сертификационных испытаний № 015ТР-2014 от 20.02.2014 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России № ТРПБ.RU.ИН03 от 23.12.2011 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.03.2014 по 14.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) М.В. Алешков

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д.А. Иощенко

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.